



Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка	
		Залізобетонні елементи:				
СВ	ТУ Ч В.2.6-00113997.003-94	Стояк СВ95-3	2	900		
		Стояк СВ105-5		1180		
		Сталеві конструкції:				
17	CSC 16T (SICAME)	Гак універсальний	1	0,72		
21	IF 207 (SICAME)	Бандажна стрічка	12	0,116	м.п.	
22	CF 20 (SICAME)	Скріпа	11	0,01		
УЗ	20.24.ПЛІ/КМ-01	Кронштейн УЗ	1	5,3	Для СВ95	
У4 *	20.24.ПЛІ/КМ-02	Кронштейн У4	1	6,9	Для СВ105	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16	4	0,62	м.п.	
	Всього на опорі, кг					
		Лінійна арматура:				
1	PGA 101 (SICAME)	Затискач плашковий	5	0,055		
3	TND 151 (SICAME)	Затискач для повторних заземлень	1	0,18	25-95 мм ²	
	TND 241 (SICAME)			0,22	120 мм ²	
8	FCC 1 (SICAME)	Модуль для тимчасових заземлень	3	0,080		
10	TTD 2 CC (SICAME)	Затискач для тимчасових заземлень	1	0,185	25-95 мм ²	
	TTD 3 CC (SICAME)			0,2	120 мм ²	
12	TTD 1 PROTECT 28 (SICAME)	Відгалужувальний затискач з обмежувачем перенапруги	3	0,29	280 В	
	TTD 1 PROTECT 50 (SICAME)			0,295	440 В	
15	GUKo1 (SICAME)	Затискач натяжний магістральний	1	0,8	25-70 мм ²	
	GUKo2 (SICAME)			1,23	95-120 мм ²	
23	BIC 30-50 (SICAME)	Кабельний хомут	6	0,02		
24	ССД 9-62 (SICAME)	Стяжний ремінець	1	0,005		
27	GPC 60-60 (SICAME)	Захисна накладка для кабелю	1	1,51		
28	T4THS _____ (SICAME)	Перехідна термоусаджувальна муфта для з'єднання СП з чотирижильними кабелями з полімерною ізоляцією	1	□		
		20.24.ПЛІ/2-08				
		Повітряні лінії напругою 0,4 кВ				
		з самоутримними ізольованими проводами				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	
Розробив	Ястреба				04.24	
Перевірив	Воєвода				04.24	
Н.контр.	Велещук				04.24	
ГІП	Корсак				04.24	
		Будівельні рішення опор ПЛІ-0,4 кВ на гаках (на базі стояків СВ 95-3 та СВ 105-5)		Стадія	Аркуш	Аркушів
				P	-	1
		Кінцева одноколова опора з переходом в кабель К1(2хСВ95-3)+К-1с К1(2хСВ105-5)+К-1с		 ТОВ "ЕНЕРГОЛОГА" Київ 2024		