









Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
Деталі				
1		Кутик 70x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=900	1	4.79 кг
2		Кутик 70x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=300	1	2.24 кг
3		Кутик 70x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=320	3	1.7 кг
4		Кутик 70x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=100	1	0.54 кг
5		Круг $\phi 10$ ГОСТ 2590-88 С245 ГОСТ 27772-88 L=400	1	0.25 кг
6		Круг $\phi 22$ ГОСТ 2590-88 L=255	6	0.75 кг

						180.2Н/5-26			
						Траверса ТМз08	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Р	18,39	1:10
ГІП		Власюк					Аркцш	Аркцшів	1
Н.контр.		Галюк							
Перевір.		Борисенко							
Розроб.		Бовенко				ВП НТЦЕ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" Київ			

Прив'язаний	ГП	Власюк			
	Н.контр.	Галюк			
	Перевір.	Борисенко			
	Розроб.	Бовенко			
Інв. №					

Зварні шви варити електродом Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 5 мм.

Інв. № ориг.	Зам. інв. №
Підпис і дата	