







Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СК	ТУ.У.В2.6.0249543-35-95	Стояк СК105-14	1	1580	
		Сталеві конструкції:			
17	CSC 16T (SICAME)	Гак універсальний	4	0,72	
19	GHW 16/250 (SICAME)	Прохідний гак	1	0,79	
21	IF 207 (SICAME)	Бандажна стрічка	6	0,116	м.п.
22	CF 20 (SICAME)	Скріпа	4	0,01	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16	3,5	0,62	м.п.
	Всього на опору, кг				
		Лінійна арматура:			
1	PGA 101 (SICAME)	Затискач плашковий	3	0,055	
2	TTD301neo (SICAME)	Відгалужувальний затискач	8	0,255	25-95 мм ²
	TTD401neo (SICAME)			0,380	120 мм ²
3	TND 151 (SICAME)	Затискач для повторних заземлень	3	0,18	25-95 мм ²
	TND 241 (SICAME)			0,22	120 мм ²
13	GPE___ (SICAME)	Кінцевий ковпачок	8	0,01	
15	GUKo1 (SICAME)	Затискач натяжний магістральний	4	0,8	25-70 мм ²
	GUKo2 (SICAME)			1,23	95-120 мм ²
16	PSP 120 (SICAME)	Затискач підтримуючий магістральний	1	0,2	25-70 мм ²
	PSP 122 (SICAME)			0,255	95-120 мм ²
24	ССД 9-62 (SICAME)	Стяжний ремінець	4	0,005	

						20.24.ПЛІ/З-40					
						Повітряні лінії напружкою 0,4 кВ					
						з самоутримними ізольованими проводами					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Будівельні рішення опор ПЛІ-0,4 кВ на базі стоек типу СК	Стадія	Аркцш	Аркцшів		
Розробив	Ястреба				04.24		Р	-	1		
Перевірив	Воєвода				04.24						
Н.контр.	Велещук				04.24	Кутова анкерна триколова опора КАЗ(1хСК105-14)-З		ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2024			
ГІП	Корсак				04.24						