





A



Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стояк СВ95-3	2	900	
		Стояк СВ105-5		1180	
		Сталеві конструкції:			
УЗ	20.24.ПЛІ/КМ-01	Кронштейн УЗ	1	5,3	Для СВ95
У4 *	20.24.ПЛІ/КМ-02	Кронштейн У4	1	6,9	Для СВ105
ТН1	20.24.ПЛІ/КМ-03	Траверса ТН1	1	2,92	
Х1	20.24.ПЛІ/КМ-06	Хомут Х1	1	1,3	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16	5	0,62	м.п.
	Всього на опорі, кг				
		Лінійна арматура:			
1	РГА 101 (SICAME)	Затискач плашковий	5	0,055	
3	TND 151 (SICAME)	Затискач для повторних заземлень	2	0,18	25-95 мм ²
	TND 241 (SICAME)			0,22	120 мм ²
8	FCC 1 (SICAME)	Модуль для тимчасових заземлень	6	0,080	
10	TTD 2 CC (SICAME)	Затискач для тимчасових заземлень	2	0,185	25-95 мм ²
	TTD 3 CC (SICAME)			0,2	120 мм ²
12	TTD 1 PROTECT 28 (SICAME)	Відгалужувальний затискач з обмежувачем перенапруги	6	0,29	280 В
	TTD 1 PROTECT 50 (SICAME)			0,295	440 В
13	GPE__ (SICAME)	Кінцевий ковпачок	8	0,01	
15	GUKo1 (SICAME)	Затискач натяжний магістральний	2	0,8	25-70 мм ²
	GUKo2 (SICAME)			1,23	95-120 мм ²
24	CCD 9-62 (SICAME)	Стяжний ремінець	2	0,005	

20.24.ПЛІ/1-28

Повітряні лінії напругою 0,4 кВ

з самоутримними ізольованими проводами

Прив'язаний						Розробив	Ястреба	04.24	Будівельні рішення опор ПЛІ-0,4 кВ на траверсах (на базі стояків СВ 95-3 та СВ 105-5)	Стадія	Аркуш	Аркушів
						Перевірів	Воєвода	04.24		Р	-	1
						Н.контр.	Велещук	04.24				
Інв. №						ГІП	Корсак	04.24	Кінцева двоколова опора К2(2хСВ95-3)-1м К2(2хСВ105-5)-1м			

* Значення у дужках наведені для опори зі стояком СВ-105