






Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СК105-[]	ТУ.У.В2.6.024.9543-35-95	Стояк СК105-[]	1	1580	
СК120-[]	ТУ.У.В2.6.024.9543-35-95	Стояк СК120-[]		1800	
		Сталеві конструкції:			
ТМз08	180.2н./5-26	Траверса ТМз08	1	18,39	
Х01	180.2н./5-29	Хомут Х01	1	1,3	
	Всього на опору, кз			19,69	
		Линійна арматура:			
1	SICAME	Ізолятор ШФ20-Г1	6	3,8	
2	ТУ 35-2036-90	Каблчак К-6	6	0,03	
9 *1	SICAME	В'язка одностороння діелектрична PLTDT2	6	0,18	50-70 мм²
		В'язка одностороння діелектрична PLTDT3		0,185	95-120 мм²
4	SICAME	Затискач плашкавий PGA 101	1	0,055	
		Додаткове обладнання			
-	180.2н./4-02	Захисний апарат П/ІЗ АSІSС 150и	1	2,1	
-	180.2н./4-03 (04)	Встановлення обмежувача перенапруг ОПН	1	25	

*⁴ Значення ц дужках наведені для опори зі стояком СК120-[]