




Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ		Стойка	1		
Сталеві конструкції:					
29	SICAME	Гак універсальний CSC 16uz	1	1.0	
34	ТУ 34-27-10930-85	Ліхтар вуличного освітлення	1	8.0	
36	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L=2 п.м.	1	0.24	
37	SICAME	Скріпка CF 20	2	0.01	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=1.5 п.м.	1	0.08	
Всього на опорі, кг				9.34	
Лінійна арматура:					
1	ТУ У 340013044.1031-96	Затискач плашковий ПС-1-1	1	0.17	
4	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0.11	
11	SICAME	Затискач прокалюючий ліхтарний TTD 051	2	0.08	
21	SICAME	Затискач підтримуючий магістральний PSP 122	1	0.34	

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ориг.	

Прив'язаний				Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
				ГП				Власюк	
				Н.контр.				Галюк	
				Перевір.				Борисенко	
				Розроб.				Бовенко	
Інв. №									

202.2н/7-1			
Проміжна (Кутова проміжна) опора для лінії освітлення П1(1х _____)-ЛО КП1(1х _____)-ЛО			
Стадія РП	Аркцш 1	Аркцшів 1	
ВП НТЦЕ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" Київ			