







Схема встановлення опори



Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ		Стояк []	1		
Сталеві конструкції:					
29	SICAME	Гак універсальний CSC 16uz	1	1.0	
34	ТУ 34-27-10930-85	Ліхтар вуличного освітлення	1	8.0	
36	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L=2 п.м.	1	0.24	
37	SICAME	Скріпа CF 20	2	0.01	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=2 п.м.	1	0.1	
	Всього на опорі, кг			9.36	
Лінійна арматура:					
1	ТУ У 34.0013044.1.031-96	Затискач плашковий ПС-1-1	1	0.17	
2	SICAME	Затискач прокалюючий абонентський ТТД 151	1	0.11	
3	SICAME	Затискач прокалюючий для двох відводів ТТ2Д 83	3	0.27	
4	SICAME	Затискач для повторних заземлень ТНД 151	1	0.11	
11	SICAME	Затискач прокалюючий ліхтарний ТТД 051	2	0.08	
12	SICAME	Кінцевий ковпачок GPE 3	4	0.01	
16	SICAME	Затискач натяжний GUKp4	1	0.19	
22	SICAME	Модуль для підключення заземлення FCC 1	4	0.08	
26	SICAME	Хомут SSD 9-62	1	0.03	
27	SICAME	Затискач плашковий RDAU 95-35	1	0.07	
41	SICAME	ОПН з індикатором пробоя ВОР-R 0.5/5	3	0.23	

202.2н/7-6

Прив'язаний				Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
				ГП				Власюк	
				Н.контр.				Галюк	
				Перевір.				Борисенко	
				Розроб.				Бовенко	
Інв. №									

Кінцева опора
для лінії освітлення
К1(1х _____)-ЛО

Стадія	Аркш.	Аркшів
РП	1	1
ВП НТЦЕ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" Київ		

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.