







Схема встановлення опори
Магістраль



Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ		Стояк []	1		
Сталеві конструкції:					
29	SICAME	Гак універсальний CSC 16uz	3	1.0	
34	ТУ 34-27-10930-85	Ліхтар вуличного освітлення	1	8.0	
36	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L=4 п.м.	1	0.48	
37	SICAME	Скріпа CF 20	4	0.01	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=1.5 п.м.	1	0.08	
Всього на опорі, кг				11.6	
Лінійна арматура:					
1	ТУ У 340013044.1031-96	Затискач плашковий ПС-1-1	1	0.17	
2	SICAME	Затискач проколюючий абонентський ТТД 151	4	0.11	
4	SICAME	Затискач для повторних заземлень ТНД 151	1	0.11	
11	SICAME	Затискач проколюючий ліхтарний ТТД 051	2	0.08	
16	SICAME	Затискач натяжний GUKp4	3	0.19	
26	SICAME	Хомут ССД 9-62	2	0.03	

202.2н/7-5

Прив'язаний				Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
				ГП				Власюк	
				Н.контр.				Галюк	
				Перевір.				Борисенко	
				Розроб.				Бовенко	
Інв. №									

Відгалужувальна (кутова) анкерна
для лінії освітлення
ВА1(1х _____)-ЛО
ВКА1(1х _____)-ЛО

Стадія	Аркцш	Аркцшів
РП	1	1
ВП НТЦЕ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" Київ		

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №