






A

A



Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стояк СВ105-5	2	1180	
Сталеві конструкції:					
ТН12	20.24.ПЛИ/КМ-05	Траверса ТН12	1	4,19	
Х12	20.24.ПЛИ/КМ-08	Хомут Х12	1	1,61	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16	5	0,62	м.п.
Всього на опорі, кг					
Лінійна арматура:					
1	РGA 101 (SICAME)	Затискач плашковий	6	0,055	
3	TND 151 (SICAME)	Затискач для повторних заземлень	2	0,18	25-95 мм ²
	TND 241 (SICAME)			0,22	120 мм ²
8	FCC 1 (SICAME)	Модуль для тимчасових заземлень	6	0,080	
10	TTD 2 CC (SICAME)	Затискач для тимчасових заземлень	2	0,185	25-95 мм ²
	TTD 3 CC (SICAME)			0,2	120 мм ²
12	TTD 1 PROTECT 28 (SICAME)	Відгалужувальний затискач з обмежувачем перенапруги	6	0,29	280 В
	TTD 1 PROTECT 50 (SICAME)			0,295	440 В
13	GPE__ (SICAME)	Кінцевий ковпачок	8	0,01	
15	GUKo1 (SICAME)	Затискач натяжний магістральний	2	0,8	25-70 мм ²
	GUKo2 (SICAME)			1,23	95-120 мм ²
24	CCD 9-62 (SICAME)	Стяжний ремінець	2	0,005	

Схема встановлення опори



Прив'язаний

Інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив	Ястреба				04.24
Перевірів	Воєвода				04.24
Н.контр.	Велещук				04.24
Інв. №	ГІП	Корсак			04.24

20.24.ПЛИ/1-29

Повітряні лінії напругою 0,4 кВ

з самоутримними ізольованими проводами

Будівельні рішення опор ПЛИ-0,4 кВ на траверсах (на базі стояків СВ 95-3 та СВ 105-5)

Кінцева двоколова опора К2(2СПхСВ105-5)-1м

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	-	1

 ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"
Київ 2024