



Погоджено:		

Схема встановлення опори



* Розміри у дужках наведені для опори зі стояком СВ-105

Прив'язаний			
Інв. №			

Зам. інв. №	Поз.		Позначення				Найменування		Кільк.	Маса од. кг	Примітка
							Залізобетонні елементи:				
	СВ		ТУ У В.2.6-00113997.003-94				Стояк СВ95-3		1	900	
							Стояк СВ105-5			1180	
Підпис і дата							20.24.ПЛІ/РЧ-7-13				
							Повітряні лінії напругою 0,4 кВ з самоутримними ізольованими проводами				
Інв. № орг.	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Закріплення опор у ґрунті		Стадія	Аркцш	Аркцшів
	Розробив		Ястреба			04.24			Р	-	1
	Перевірів		Воєвода			04.24					
	Н.контр.		Велещук			04.24					
							Будівельна конструкція одностоякової опори		 ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2024		
	ГІП		Корсак			04.24					