









Схема встановлення опори



Стискаюче зусилля, що діє на грунт див. на кресленні 202.3н/2-09, арк. 3

* Значення у дужках наведені для опори зі стояком СВ-105

1) Поз. 5 встановлюється для повторного заземлення PEN провідника на опорах, які мають заземлюючі пристрої (див. п.п. 2.4.40 ПУЕ:2014)

2) Тип підтримуючого затискача поз. 24 залежить від перерізу проводу СІП та кута відхилення магістралі на опорі. Для перерізів СІП 25 – 70 мм та кута відхилення магістралі до 30 треба використовувати затискач підтримуючий PSP120. Для всіх інших випадків затискач підтримуючий PSP122.

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.004-94	Стояк СВ95-2	2	750	
		Стояк СВ105-3.6		1180	
		Сталеві конструкції:			
ТН2	202.3н/5-02	Траверса ТН2	1	3.62	
Х1	202.3н/5-10	Хомут Х1	1	1.3	
У3	202.2н/9-1	Кронштейн У3	1	5,3	Для СВ95
(У4)	202.2н/9-2	Кронштейн У4	1	6,9	Для СВ105
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	5	0.03	
	Всього на опору, кг				
		Лінійна арматура:			
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	5	0.055	
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	2	0.1	25-70 мм²
		Затискач для повторних заземлень TND 241		0.12	95-120 мм²
24	SICAME	Затискач підтримуючий магістральний PSP 122	2	0.26	95-120 мм²
		Затискач підтримуючий магістральний PSP 120		0.20	25-70 мм²

202.3н/2-07

Кутова проміжна двоколова опора
КП2(2хСВ95-2)-1
КП2(2хСВ105-3,6)-1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Понайда Ю.М.			
Н.контр.		Галюк К.А.			
Перевір.		Копилова Н.Ю.			
Розроб.		Буряк З.С.			

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	1

ВП НТЦЕ
ДП НЕК "УКРЕНЕРГО"
Київ

Прив'язаний

Інв. №

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.