






Вид А







Схема встановлення опори



Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стояк СВ105-5	1	1180	
		Сталеві конструкції:			
32	SICAME	Гак універсальний CSC 16uz	2	0.73	
38	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L=3 п.м.	1	0.36	
39	SICAME	Скріпа CF 20	2	0.01	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	2	0.03	
	Всього на опору, кг				
		Лінійна арматура:			
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	1	0.055	
4	SICAME	Затискач проколюючий магістральний TTD 301 NEO	4	0.255	25-70 мм²
		Затискач проколюючий магістральний TTD 401 NEO		0.380	95-120 мм²
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0.18	16-70 мм²
		Затискач для повторних заземлень TND 241		0.22	95-120 мм²
16	SICAME	Кінцевий ковпачок GPE__	4	0.01	
22	SICAME	Затискач натяжний магістральний GUKa1	2	0.8	25-50 мм²
		Затискач натяжний магістральний GUKa2		1.23	70-120 мм²
30	SICAME	Хомут CCD 9-62	2	0.04	

Прив'язаний				Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
				ГІП		Журавльов			17.03
				Н.контр.		Блінов			15.03
				Перевір.		Меркотан			16.03
				Розроб.		Іщук			15.03
Інв. №									

202.3н/9-24

Анкерна одноколова опора

А1(1хСВ105-5)-1с

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	1

НВП
ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА"

Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. №